



グリーンピアせとうちお湯都ぴあ金属片落下事故について

令和5年11月11日（土）、一般財団法人休暇村協会から、お湯都ぴあ女湯天井から金属片が落下したとの報告がありました。

本日、天井裏の状況について詳細に調査を行ったうえで、今後の修繕方法について早急に検討いたします。

なお、女湯の営業を停止し、宿泊客には、男湯を時間で区切り交互利用いただいているところであり、男湯についても、順次点検を実施します。

他の観光施設については、点検を行い、安全確認を行った上で営業を継続します。

1 事故発生日

令和5年11月11日（土）16時15分ごろ

2 事故発生時の状況


当日16時15分ごろ、お湯都ぴあ女湯の利用者から、浴室の天井から3センチメートルほどの金属片が落下してきたと報告あり。

なお、利用客に怪我はありませんでした。

金属片



天井の様子



3 事故発生後の現地での対応

- | | | |
|--------|-------|---|
| 11日（土） | 16：30 | 職員による落下箇所の確認 |
| | 16：45 | お湯都ぴあ女湯の一時利用制限
宿泊者には男湯を時間で区切ったの交互利用に変更 |
| 12日（日） | 9：00 | 業者による点検の実施 |
| | 15：00 | 天井内部の腐食を確認 |